

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з технічних питань, переміщення та обліку природного газу (за.сум.)
ДП «Кременецьке УПРГ»

В.П. Степанюк

« _____ » _____ 2025р.

АКТ № _____

**обстеження об'єкта на предмет готовності до роботи в опалювальний сезон
2025-2026 років**

Даний акт складено комісією у складі:

від ДП «Кременецьке УПРГ»: Начальник служби АДС Новіцький О. М., Начальник служби СЕМ, ГРП та ЕХЗ Степанюк В.П., юрисконсульт II категорії Білосевич С.А., Начальник служби СОРГ Гоцкалюк Ю.В., інженер з організації праці Лесик І. В..

споживач: _____

за адресою: _____

від споживача: особа відповідальна за безпечну експлуатацію газового обладнання

посвідчення № _____ дата видачі _____ дата переатестації _____

на предмет готовності наступного газового обладнання споживача до роботи в осінньо-зимовий період. Обладнання : **плита газова** _____ конф.марка _____ потужн. _____ кВт., шт _____, газований **конвектор** марка _____ потужн. _____ кВт., шт _____, газований **конвектор** марка _____ потужн. _____ кВт., шт _____, газований **водонагрівач** марка _____ потужн. _____ кВт., шт _____, газований **котел** марка _____ потужн. _____ кВт., шт _____, газований **котел** марка _____ потужн. _____ кВт., шт _____, газований **лічильник** марка _____ тип G - _____ номер _____, будинковий регулятор тиску марка _____, шт _____,

При обстеженні виявлено:

- наявний наказ про призначення відповідального за експлуатацію систем газопостачання;
- наявна посадова інструкція відповідального;
- наявна інструкція з експлуатації системи газопостачання об'єкта;
- **наявні акти перевірки димовентиляційних каналів;**
- **наявний акт перевірки герметизації інженерних комунікацій;**
- автоматика безпеки і регулювання в технічно-справному стані;
- наявні таблички «Перевір тягу» і «Стороннім вход заборонено»;
- наявний комплект протипожежного інвентаря та засоби індивідуального захисту персоналу;
- газопроводи пофарбовано;
- проведено періодичну повірку приладів обліку газу;
- заборгованість за спожитий природний газ та за послуги з його розподілу відсутня;
- **наявний підтверджений ресурс природного газу;**
- **наявний договір на проведення технічного обслуговування газового обладнання:**
№ _____ від « _____ » _____ 20 _____ р.

Комісія:

представник споживача _____

_____ О. М. Новіцький

_____ Ю.В. Гоцкалюк

_____ І. В. Лесик

_____ С.А. Білосевич