

Долинське ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "Торжок-Долина"

Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

№ п/п	Найменування показника	Норма за ГОСТ 5542-87	Фізично		Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87
			Мінімальне значення	Максимальне значення	
1	Теплота згорання вища, кВт*год./м³	10.06-11.42	10,71	10,74	Відповідає
2	Теплота згорання нижча, ккал/м³	7600	8327	8344	Відповідає
3	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м³	9850-13001	11472	11508	Відповідає
4	Вміст сірководню, г/м³ не більше	0,02	Не виявлено	0,00010	Відповідає
5	Вміст меркаптанової сірки, г/м³, не більше	0,036	Не виявлено	0,00020	Відповідає
6	Об'ємна доля кисню, %, не більше	1,0	0,0041	0,0076	Відповідає
7	Вміст механічних домішок в 1м³, г, не більше	0,001	Не виявлено	0,0005	Відповідає
8	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше	3	Більше 3-х	Більше 3-х	Відповідає

Бердичівського ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "КЗУ-І,ІІ"

Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

№ п/п	Найменування показника	Норма за ГОСТ 5542-87	Фізично		Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87
			Мінімальне значення	Максимальне значення	
1	Теплота згорання вища, кВт*год./м³	10.06-11.42	10,72	10,77	Відповідає
2	Теплота згорання нижча, ккал/м³	7600	8332	8368	Відповідає
3	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м³	9850-13001	11484	11533	Відповідає
4	Вміст сірководню, г/м³ не більше	0,02	Не виявлено	0,00010	Відповідає
5	Вміст меркаптанової сірки, г/м³, не більше	0,036	Не виявлено	0,00020	Відповідає
6	Об'ємна доля кисню, %, не більше	1,0	0,0006	0,0046	Відповідає
7	Вміст механічних домішок в 1м³, г, не більше	0,001	Не виявлено	0,005	Відповідає
8	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше	3	Більше 3-х	Більше 3-х	Відповідає